



**ZAKŁAD KOMINIARSKI JAROSŁAW FAJFRZYK**  
44-100 GLIWICE UL.DOLNA 4  
NIP: 937-121-13-51

**ZAKŁAD KOMINIARSKI TEL. 0537-300-339**

GLIWICE: 2017-06-27

## **OPINIA NR: 609G/2017**

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych w budynku **mieszkalny** położonym w **GLIWICE** przy **MŁODEGO GÓRNIKA** nr 24B dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: **WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza Jarosław Fajfrzyk w celu: sprawdzenia prawidłowości podłączenia

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

### **OPINIA KOMINIARSKA**

1. W celu podłączenia wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu wymiennikowni w piwnicy należy odłączyć c.o. węglowe z mieszkania 1. Z uwagi na wcześniejsze użytkowanie przewód należy zabezpieczyć wkładem kominowym.
2. Na dzień kontroli przewód drożny, ciąg w normie.

### **Inne uwagi:**

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Potwierdzenie odbioru opinii:

i-projekt Łukasz Kłak  
Data opinii i podpis: ..... ul. Pszczyńska 44B, II p., 44-100 Gliwice  
NIP: 633-201-34-09, Regon: 240 847 868  
tel. 32 700 34 26, fax: 32 700 31 01

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych

Opiniodawca:

(uprawniony mistrz kominiarski)  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
*Jarosław Fajfrzyk*  
tel. 606 868 926  
Nr udw. 2930/03