



Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m.
Minimalna grubość ubitej zasyпки wynosi 0,25 nad wierzch rury

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL.KOZIELSKIEJ W GLIWICACH	
Nazwisko	Podpis	Podpis	Podpis		
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	05.2017			
Sprawdzający:					
				Rysunek Wymiary wykopu i ułożenie rur	Nr Rys 4
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice ul. Kozielska		Skala