



Poziom odniesienia 220,00 m n. p. m.

Rodzaj terenu	grunt + zieleń				chodnik kostka betonowa	droga asfalt.	grunt + zieleń	
Rzędna terenu		231,50	231,60	231,80	232,00		232,20	232,20
Rzędna osi przewodu	230,18	230,42	230,45	230,51	230,55		230,59	231,02
Rzędna dna wykopu	229,91	230,21	230,24	230,30	230,34		230,38	231,03
Zagłębienie do pł. rury	1,00	0,82	1,09	1,23	1,39		1,55	1,12
Spadki	0,3%							14%
Średnice, materiał	Rury preizolowane 2xDz48,3/110							
Oznaczenia	T1	Z1	Z2	Z3	Z4		Z5	Z6
Odległości	0,0	9,3	14,0	31,2	41,6		53,6	56,7 57,9

UWAGA:
Roboty w rejonie skrzyżowań rozpocząć od wykopów kontrolnych z lokalizacją pionową rurociągów.
W razie konieczności zmienić poziom prowadzenia ciepłociągu z zachowaniem kierunku spadków.

Przyłącze sieci ciepłej w/p do budynku 22 lipca 10 w Gliwicach