UWAGI:

1. Rzędne sieci na skrzyżowaniach przyjęto jako standardowe. Przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować je wysokościowo wykonując przekopy kontrolne.
2. Profile rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym.
3. Przed przystąpieniem do prac należy zlecić prowadzenie nadzoru branżowego. Prace prowadzić zgodnie z wywiadami branżowymi oraz uzgodnieniami.
4. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niezinwentaryzowanych sieci, których brak na mapach w zasobie geodezyjnym oraz u gestorów sieci.Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z normami.
5. Odtworzenie terenu zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
6. Prace związane z przebudową sieci wodociągowej należy prowadzić równocześnie z budową sieci ciepłowniczej w ul. Towarowej.
7. Wszelkie prace związane z przebudową sieci wodociągowej prowadzić pod nadzorem PWiK w Gliwicach.





OZNACZENIA

OS	- Obejma do nawiercania z obrotowym odejściem,
K160/60°	- Kolano elektrooporowe Dz160 mm 60°,
R160/110	- Redukcja Dz160/110 mm
T160	- Trójnik równo przelotowy Dz160 mm
Tr 160/90	- Trójnik równo przelotowy Dz160/90 mm
Zk150	- Zaślepka końcowa stalowa Dn150 mm
TK160/150	- Tuleja kołnierzowa PE Dz160/Dn150
Z Dn150	- Zasuwa DN150 mm
Z PE/Stal 160/150	- Złącze PE/Stal Dz63/Dn50 mm,
H DN80	- Hydrant podziemny DN80

i.projekt

i - projekt Łukasz Klak
44-100 Gliwice, ul. Paczyńskiego4A lp.
kom/tel./fax. 884 900 309/ 32 700 34 26 / 32 700 31 01
e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor : Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp z o.o.
ul.Królewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt : Sieć wodociągowa

Temat proj.: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. TOWAROWEJ W GLIWICACH, W RAMACH ZADANIA „BUDOWA SIECI CIEPLNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE UL. CHORZOWSKIEJ, TOWAROWEJ, NAD BYTOMKĄ W GLIWICACH DO GRANICY GLIWIC Z ZABRZEM

Temat rys. : Profil podłużny i schemat montażowy

	Imię i Nazwisko	podpis	
Projektował :	mgr inż. Łukasz Klak upr. nr SLK/2382/POOS/08 - wod-kan-gaz-co		skala : 1:100/500 data : Listopad 2017
Sprawdził :	mgr inż. Marta Kasprzyk-Dragon upr. nr SLK/4661/POOS/12 - wod-kan-gaz-co		nr proj.: 212/2017 PBW nr rys.: 03