


**UWAGA:**

W miejscach wyjść systemu alarmowego z rury preizolowanej do rury stalowej przyspawać uziemienie w odległości ok. 75mm od uszczelnienia - płaskownik ze stali nierdzewnej 25x3mm dł.35mm

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis	 <div>EKO-WILMAR s p. z o.o.</div> <div>ul. Gagarina 3/15 44-100 Gliwice</div>
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	05.2017		
Wykonał	Jakub Wilk		05.2017		
Sprawdził					
Faza P.B.-W.		Objekt: Przylącze sieci ciepłej w/p do budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ul.Uszczyka 39 i 39A  Tytuł rysunku: Instalacja alarmowa			Inwestor PEC Gliwice 44-100 Gliwice ul. Królewskiej Tamy 135  Nr rysunku SC-06/17/05
Nr projektu: SC-06/17					
Podziałka: -					
Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.					