

POMIARY SPECJALNE

41-710 Ruda Śląska, ul Paderewskiego 9c/3
tel. (32)244-19-59
BIURO TECHNICZNE
44-100 Gliwice, ul. Dworcowa 28
tel.(32)733-78-80
e-mail: pomiary2@wp.pl

Rodzaj i cel pracy:		Skala:
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		1:500
Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°)		
Układ wys.: PL-KRON86-NH, Kronsztadt 86		
Województwo: śląskie	Sekcje mapy: 6.130.26.10.3.4; 6.130.26.10.4.3; 6.130.26.10.4.1; 6.130.26.10.3.2	
Powiat: M. Gliwice		
Jedn. ewid.: M.Gliwice 246601_1	ID zgłoszenia pracy: GE.6640.197.2017	
Obręb: Stare Miasto 0054	Nr zlec.wykonawcy: PS/18027/18/17	
Adres: Gliwice Górnych Wałów	Data wykonania mapy: 02.03.2017r.	

* Granic działek nie ustalano i nie wznawiano, obciążenia wynikające ze służebności nie były ustalane, gdyż charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą do celów projektowych.

geodeta uprawniony mgr inż.Janusz Piotr Dudek
nr uprawnień: 4544

....
pieczątka i podpis

Za zgodność z oryginałem mapy nr P.2466.2017.533
z dnia 24.03.2017r.

LEGENDA:

Symbol	Opis
c	Istn. sieć ciepłownicza
t-o-206/08	ZUD-y (sieci projektowane)
ks	Istn. sieć kanalizacji sanitarnej
kd	Istn. sieć kanalizacji deszczowej
w	Istn. wodociąg
t	Istn. sieć telekomunikacji
e	Istn. sieć elektryczna
g	Istn. gazociąg
c	Proj. sieć ciepłownicza
	Granica działki
	Zakres opracowania

UWAGA:
1. Dokładne położenie kabli i gazociągów w miejscach kolizji należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych ręcznych.
2. Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla.
3. Prace w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu prowadzić pod nadzorem właściciela sieci.
4. Na kablach elektroenergetycznych założyć rury AROT'a o długości 3m i średnicy Ø160 na kablach eSN i Ø110 na kablach eNN.
Końcówki rur zaślepić.

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował	Grażyna Wilk	791/01	05.2017	
Wykonał	Jakub Wilk		05.2017	
Sprawdził				

EKO-WILMAR
sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-100 Gliwice

Faza: P.B.-W.	Obiekt: Przyłącze sieci cieplnej w/p do budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ul.Górnych Wałów 31	Inwestor: PEC Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Nr projektu: SC-04/17		
Podziałka: 1:500	Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu	Nr rysunku: SC-04/17/01

Niniejszy rysunek techniczny jest własnością "Eko-Wilmar" Sp. z o.o. . Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.